

OBEC MARIANKA
Školská 32, 900 33 Marianka

Číslo: SÚ-2026/454/2/Ba

V Marianke 19.10.2026

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA
podľa ust. § 51 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (Stavebný zákon)

Obec Marianka ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon),

o z n a m u j e
v e r e j n o u v y h l á š k o u

v zmysle ust. § 51 ods. 2 stavebného zákona začatie konania vo veci vydania rozhodnutia o stavebnom zámere. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 53 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Dňa 05.10.2026 podal **Ing. Roman Bahník** bytom **Bystrická 66, 900 33 Marianka**, ktorý zastupuje **Ing. Jána Draškoviča** rod. **Draškoviča** nar. **15.06.1965** bytom **Pod Rovnicami 710/3, 841 05 Bratislava** v zastúpení **Ing. Romanom Bahníkom** bytom **Bystrická 1008/66, 900 33 Marianka** na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej stavebný zákon) na stavbu „**RD pre pána Jána**“ na pozemku parc. č. **930/188** reg. „**C**“ v k. ú. **Marianka**, obec **Marianka**.

Navrhovaná stavba: „**RD pre pána Jána**“

Stručný popis navrhovanej stavby:

Výmera pozemku	800 m²
Výška hrebeňa strechy	+ 6,227 m
Zastavaná plocha	199,00 m²
Spevnená plocha	161,00 m²
	± 0,000 = -0,300 m
Index zastavenej plochy IZP	0,248
Koeficient zelene	0,55

Členenie stavby

SO 01 – Rodinný dom – súkromná časť

SO 02 – Rodinný dom – spoločenská časť

Rodinný dom je navrhnutý v duchu súčasnej minimalistickej architektúry, ktorá sa vyznačuje čistými geometrickými tvarmi, jednoduchou kompozíciou hmôt a dôrazom na prepojenie interiéru s exteriérom. Objekt pozostáva z dvoch hlavných jednopodlažných objemov so sedlovými a plochými strechami bez výrazných presahov, ktoré sú vzájomne prepojené preskleným exteriérovým komunikačným traktom. Takéto riešenie prirodzene oddeľuje jednotlivé funkčné zóny domu, pričom zároveň vytvára chránený polootvorený priestor orientovaný do záhrady.

Hmotová kompozícia je jednoduchá a harmonická. Dve dominantné stavebné hmoty sú osadené do mierne svahovitého terénu a svojím vzájomným natočením vytvárajú dynamický, no zároveň

vyvážený architektonický celok. Dom rešpektuje konfiguráciu pozemku, pričom výškové rozdiely sú riešené pomocou vonkajších betónových schodísk a terás.

Fasáda je riešená z pohľadového svetlého tehlového muriva s jednotnou materiálovou koncepciou na stenách aj štítových plochách. Jednotný obklad zvýrazňuje kompaktnosť jednotlivých objemov a dodáva stavbe nadčasový charakter. Kontrastným prvkom sú tmavosivé okenné rámy a obkladové panely medzi presklenými plochami, ktoré zvýrazňujú horizontálne členenie fasády. Dominantným architektonickým prvkom fasád sú veľkoformátové presklené steny orientované smerom do záhrady. Rozsiahle presklenie zabezpečuje dostatok prirodzeného denného svetla, vizuálne prepája interiér s exteriérom a umožňuje atraktívne výhľady do okolitej zelene. Presklený spojovací trakt je doplnený subtilnou pergolovou konštrukciou s transparentným zastrešením, ktorá vytvára plynulý prechod medzi vnútorným a vonkajším prostredím a zároveň poskytuje čiastočnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Dispozičné riešenie možno podľa hmotovej skladby rozdelené na 2 bytové jednotky.

SO-01 RD – privátna časť disponuje plnohodnotným zázemím pre bývanie 2 osôb. Hlavný obytný priestor s kuchynským a jedálenským kútom sa nachádza na JZ strane domu, spálňa, šatník kúpeľňa s wc na SV strane. Privátny objekt má aj podzemné podlažie, v ktorom je garáž a technická miestnosť. SO-02 RD – spoločenská časť je určená pre návštevy a takisto má plnohodnotné zázemie pre pobyt 2 až 4 osôb. Vstupuje sa do nej cez pergolou prekrytý exteriér priamo do haly s malým kuchynským a jedálenským kútom. Ďalej je tam obývací priestor a na opačnej strane dispozície spálňa a sociálne zázemie.

Výraz stavby podporuje obmedzená materiálová paleta pozostávajúca z pohľadovej tehly, skla, oceľových alebo hliníkových konštrukcií a pohľadového betónu použitých na schodiskách a terasách. Teplé drevené obklady viditeľné v interiéri vytvárajú príjemný kontrast k neutrálnej farebnosti exteriéru a prispievajú k útulnosti obytného prostredia. Dom je citlivo zasadený do okolitého prostredia. Veľké presklené plochy orientované do záhrady, otvorené terasy a pergoly podporujú intenzívny kontakt obyvateľov s okolitou krajinou. Architektúra nepôsobí dominantne, ale prirodzene splyva s okolím prostredníctvom jednoduchých tvarov, prírodných materiálov a horizontálnej kompozície.

Celkovo ide o moderný rodinný dom s nadčasovým architektonickým výrazom, založeným na jednoduchej hmote, kvalitných prírodných materiáloch, funkčnom dispozičnom členení a silnom vizuálnom aj prevádzkovom prepojení interiéru so záhradou. Návrh spĺňa princípy súčasnej rezidenčnej architektúry, ktorá kladie dôraz na jednoduchosť, prirodzené osvetlenie, energetickú efektívnosť a vysoký komfort bývania

Zdravotechnika

Prípojka a areálový vodovod - V príľahlej ulici sa nachádza verejný vodovodný rád, z ktorého je napojený pozemok investora existujúcou prípojkou vody. Existujúca prípojka vody DN25 (Ø32 x 3,0 mm) dĺžky 4,3 m bude ukončená vo vodomernej šachte 1200x900x1800mm. Od vodomernej šachty bude pokračovať areálový rozvod vody profilu Ø32 x 3,0 mm do objektov.

Vodomerná šachta bude umiestnená za hranicou pozemku stavebníka. V šachte bude osadená navrhovaná vodomerná zostava s fakturačným vodomerom DN20. Vo vodomernej šachte bude osadení aj samočistiaci závitový filter s tlakomerom a vypúšťacím kohútom a plnoprietokový šikmý uzatvárací ventil s integrovaným spätným ventilom a odvodnením typu EA KEMPER, DN25 v súlade s normou STN EN 1717 pre ochranu pitnej vody pred znečistením.

Na areálový vodovod sa použijú rúry plastové PE100 (HDPE) Ø32x3,0mm, – SDR 11 - PN16, ktoré sa uložia na pieskové lôžko hr.10 cm a do výšky 30 cm sa obsypú taktiež pieskom. Krytie potrubia v zemi musí byť minimálne 120 - 140 cm.

Celková dĺžka areálového vodovodu Ø32 x 3,0 mm – 38,1m.

Prípojka a areálová splašková kanalizácia - Splaškové vody z objektov budú odvádzané gravitačne cez existujúcu kanalizačnú prípojkou DN150mm dĺžky 5,3m, do verejnej splaškovej kanalizácie vedenej v príľahlej ulici.

Existujúca prípojka splaškovej kanalizácie bude ukončená na pozemku investor revíznou kanalizačnou šachtou Ø600mm plast. Do tejto šachty bude zaústená celá navrhovaná areálová splašková kanalizácia, ktorá je vedená z objektov.

Na areálovej splaškovej kanalizácie bude osadená jedna revízná kanalizačná šachta Ø600mm plast. Materiálom areálovej splaškovej kanalizácie bude plnostenné plastové rúry PVC-U od výrobcu Wavin typ KG kruhovej tuhosti SN8 určené na rozvody gravitačnej kanalizácie, ktoré je vyrábané v súlade s STN EN 1401-1. Potrubia a tvarovky sa spájajú pomocou hrdlovaných spojov s tesniacimi krúžkami o profile DN100 mm až DN150 mm.

Kanalizácia v zemi bude uložená v spáde v nerozmočenom výkope na vyrovnanom zhutnenom pieskovom lôžku hrubom 150 mm. Potrubie sa obsype do výšky 300 mm nad vrchol rúry pieskom. Obsyp sa rovnomerne zhutní po vrstvách hrubých 150 mm, priamo nad rúrou sa nezhutňuje. Ryha sa zasype výkopovým materiálom a zásyp sa zhutňuje po vrstvách. V prípade výskytu podzemných vôd sa výkop ryhy odvodní drenážou.

Areálová kanalizácia bude prepojená s projektovanou kanalizáciou, ktorá je riešená v časti vnútornej zdravotníckej.

Technológia výstavby a skúšania kanalizačného potrubia sa musí uskutočňovať v súlade s STN EN 1610. Skúška vodotesnosti (tesnosti potrubia - privádzacie- prepojujacie, vstupných šacht...) sa uskutoční v celom úseku kanalizácie v súlade s STN EN 1610 - 75 6910 v dĺžkach dohodnutých s budúcim prevádzkovateľom.

Celková dĺžka areálovej splaškovej kanalizácie PVC DN100 – 6,0 m, DN125 – 10,0 m DN150 – 17,3 m.

Množstvo odvádzaných splaškových vôd

vypočítané podľa celkového plánovaného počtu osôb (viď aj výpočet potreby vody) priemerná

Množstvo splaškových vôd: $Q_s = 810 \text{ l/deň} = 0,009 \text{ l/s}$

Spôsob nakladania so zachytenými vodami z povrchového odtoku

Dažďová kanalizácia - Strecha bude odvodnená pomocou atikových vtokov DN75, z ktorých bude odvádzaná dažďová voda vnútornými zvodmi vedenými v tepelnej izolácii. Každá odvodňovaná strešná rovina musí byť opatrená minimálne dvoma vtokmi. Ležaté zvodové potrubia dažďovej kanalizácie bude vyústené do areálovej dažďovej kanalizácie vedenej popri objekte.

Areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do plastovej akumulačnej nádrže 4,0 m³, z ktorej bude dažďová voda použitá na polievanie okolitej záhrady. Z nádrže bude bezpečnostný prepad do vsakovacích a akumulačných blokov DRENBLOK.

Do areálovej dažďovej kanalizácie bude napojený aj odvod kondenzátu od dvoch vonkajších jednotiek tepelného čerpadla potrubím DN100 a líniový žľab pred garážou.

Na areálovej dažďovej kanalizácii budú osadené dve plastové revízne šachty Ø400mm a Ø600mm. Na prekrytie otvoru budú použité plastové poklop.

Na areálovú dažďovú kanalizáciu sa použijú rúry plastové hrdlové PVC DN100 až DN150 mm budú v spáde min. 1,0%. Krytie musí byť min. 0,80 m. Potrubia areálovej dažďovej kanalizácie sa uložia na vyspádované a upravené dno ryhy do pieskového lôžka hr.10cm a do výšky 30cm nad vrch potrubia sa obsypú taktiež pieskom. Obsyp sa zhutní po vrstvách hrubých max.15 cm súčasne po oboch stranách potrubia. Zhutňovanie obsypu priamo nad rúrou nie je prípustné. Zásyp sa zhutní po 30 cm. Výkopy sa urobia kolmé a budú zapažené príložným pažením. Pre vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 a súvisiace predpisy a nariadenia.

Celková dĺžka areálovej dažďovej kanalizácie PVC DN100 mm – 4,9 m, DN125 mm – 14,4 m, DN150 mm – 39,0 m.

Vykurovanie

Pre každý objekt je navrhnuté samostatné tepelné čerpadlo vzduch/voda VAILLANT aroTHERM plus VWL 55/6 A (230 V) (vonkajšia jednotka) s vnútornou jednotkou VAILLANT uniTOWER plus VIH QW 190/6E, s výkonom vykurovania 2,1 – 6,9 kW, COP=3,9 pri A2/W35 (pri teplote vzduchu 2°C a teplote vody 35°C), so vstavanou elektrošpirálou 9 kW a so vstavaným zásobníkom o objeme 185 l.

Objekt A – SO-01:

Na pokrytie potreby tepla pre objekt A je navrhnuté monoblokové tepelné čerpadlo vzduch - voda VAILLANT aroTHERM plus VWL 55/6 A, 230 V - vonkajšia jednotka, s vnútornou jednotkou VAILLANT uniTOWER plus VIH QW 190/6 E, s výkonom vykurovania 2,1 – 6,9 kW, COP= 3,9 pri A2/W35 (pri teplote vzduchu 2°C a teplote vody 35°C) so vstavanou elektrošpirálou 9 kW. Vnútna

jednotka tepelného čerpadla je osadená v 1.PP v technickej miestnosti. Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla je osadená vonku vedľa garáže, na gumených podstavcoch a betónovom základe. Kondenzát z vonkajšej jednotky tepelného čerpadla je odvedený do trativodu. Vonkajšia a vnútorná jednotka sú medzi sebou prepojené izolovaným medeným potrubím vedeným prevažne pod stropom suterénu, tento okruh je naplnený vykurovacou vodou.

Objekt B – SO-02:

Na pokrytie potreby tepla pre objekt B je navrhnuté monoblokové tepelné čerpadlo vzduch - voda VAILLANT aroTHERM plus VWL 55/6 A, 230 V - vonkajšia jednotka, s vnútornou jednotkou VAILLANT uniTOWER plus VIH QW 190/6 E, s výkonom vykurovania 2,1 – 6,9 kW, COP= 3,9 pri A2/W35 (pri teplote vzduchu 2°C a teplote vody 35°C) so vstavanou elektrošpirálou 9 kW. Vnútorná jednotka tepelného čerpadla je osadená na 1.NP v chodbe+TZB. Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla je osadená vonku za stenou, na gumených podstavcoch a betónovom základe. Kondenzát z vonkajšej jednotky tepelného čerpadla je odvedený do trativodu. Vonkajšia a vnútorná jednotka sú medzi sebou prepojené cez stenu a to izolovaným medeným potrubím, tento okruh je naplnený vykurovacou vodou.

Vykurovacia sústava:

Hlavný rozvod vykurovacej vody od tepelného čerpadla k jednotlivým rozdeľovačom/ zberačom podlahového vykurovania a radiátorom je navrhnutý z plast-hliníkového potrubia HERZ. Rozvod je vedený v izolačnej vrstve podlahy, prípadne v drážke steny. Odvzdušnenie systému je cez automatické odvzdušňovacie ventily, nachádzajúce sa na najvyššom mieste systému, t. j. na rozdeľovačoch zberačoch podlahového vykurovania. Vypúšťanie je zabezpečené v miestnosti so zdrojom tepla, resp. na rozdeľovačoch zberačoch podlahového vykurovania. Rozťažnosť potrubia je eliminovaná v ohyboch potrubia. Vykurovaciu sústavu tvorí podlahové vykurovanie s teplotným spádom 40/30°C a ekvitermickou reguláciou.

Podlahové vykurovanie je navrhnuté z plasthliníkového potrubia HERZ. Rozdeľovač a zberač podlahového vykurovania je z použitého systému, umiestnený v skrinke dodávanej k danému systému, zabudovanej v stene. Potrubie podlahového vykurovania je kladené na izoláciu na báze EPS. Betónová vrstva je 6 cm.

Radiátorové vykurovanie 1.NP je napojené na rozdeľovače, zberače pre podlahové vykurovanie, kde sú napojené jednotlivé vykurovacie telesá samostatne. V kúpeľniach sú navrhnuté rebríkové vykurovacie telesá ISAN GRENADA, stavebnej šírky 600 mm a stavebnej výšky 1535 a 1135 mm. Zdola je na kúpeľňovom vykurovacom telese osadená rohová pripojovacia spojka s integrovaným termostatickým ventilom HERZ 3000 s ručnou hlavicom HERZ. V kúpeľňových vykurovacích telesách sú osadené elektrošpirály s výkonom 600/800 W s termostatom ISAN SOLO. Vykurovacie teleso je dodávané z výroby so zabudovanou elektrošpirálou, regulátorom a nemrznúcou náplňou. V suteréne objektu A sú navrhnuté panelové radiátory KORADO typ VENTIL KOMPAKT s pripojeným z pravej a ľavej strany, dvojradové, zhotovenie 22VK, stavebnej výšky 900 mm v garáži a jednoradové, zhotovenie 11VK, stavebnej výšky 600 mm v technickej miestnosti. Zdola je na radiátore KORADO typ VENTIL KOMPAKT osadené rohové pripojovacie šróbenie HERZ 3000 zo steny a na telese KORADO typ VENTIL KOMPAKT je osadená termostatická hlavica HERZ.

Regulácia systému:

Regulácia vykurovacej sústavy, zdroja tepla, je zabezpečená riadiacim systémom VAILLANT sensoCOMFORT 720, ktorý je súčasťou dodávky tepelné čerpadla. Regulátor riadi teplotu vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote, priestorovej teplote a ohrev teplej vody v závislosti na nastavenej teplote teplej vody. Na kúpeľňovom vykurovacom telese je osadený regulátor teploty ISAN SOLO, na ktorom sa nastavuje požadovaná priestorová teplota.

Vzduchotechnika

Projekt vzduchotechniky rieši nútené vetranie rodinného domu, odvod pachov, Koncepcia vzduchotechniky je podriadená funkcii jednotlivých priestorov, stavebnému riešeniu, hygienickým požiadavkám. Zároveň rieši klimatizáciu.

Nútené vetranie ľavého rodinného domu bude centrálnou rek. jednotkou. Jednotka bude v nástennom prevedení, inštalovaná v šatníku : na konzolách a antivibračných podložkách. Nasávanie a výfuk znehodnoteného vzduchu bude nad strechou – výfukovou, a nasávacou strieškou. Prestup strechou bude potrebné dôkladne utesniť. Potrubie na strane sania čerstvého a znehodnoteného vzduchu bude izolovaným potrubím napr. Isopipe systém. Na zníženie hlučnosti budú v potrubíach inštalované tlmiče hluku. Regulácia množstva vzduchu bude rozdeľovacími krabicami. Distribúcia vzduchu bude tanierovými ventilmi, alebo podlahovými mriežkami. Rozvody budú vedené pod stropom, v rámci podhl'adu alebo v podlahe vo vrstve tep. izolácie. Rozvody od rozdeľovacej krabice po napájacie krabice budú systémom pre rekuperáciu napr. flexpipe 75. Ovládanie zariadenia bude ovládačom. Bude možné nárazovými tlačítkami, alebo snímačmi. Spôsob ovládania je potrebný dohodnúť, a to pred začatím montáže.

Elektroinštalácie

Inštalovaný príkon el. zariadení : $P_i = 25 + 25 \text{ kW} = 50 \text{ kW}$

Súčasný odoberaný príkon : $P_p = 12 + 12 \text{ kW} = 24 \text{ kW}$

Požadovaný istič 3x40A/B

Rozvádzač objektu SO01 t. j. RD1 bude pripojený z elektromerového rozvádzača RE. Rozvádzač objektu SO02 t. j. RD2 bude pripojený z rozvádzača objektu SO01 t. j. RD1.

Osadenie stavby

Osadenie RD - od hranice pozemku parc. č. 930/344 na vzdialenosť **2,00 m**, od hranice pozemku parc. č. 930/189 na vzdialenosť **2,00 m (SO – 02)**, od hranice pozemku parc. č. 930/52 na vzdialenosť **4,781 m**, od hranice pozemku parc. č. 930/190 na vzdialenosť **25,00 m (SO – 02)**, od hranice pozemku parc. č. 930/190 na vzdialenosť **6,00 m (SO – 01)**, od hranice pozemku parc. č. 930/189 na vzdialenosť **13,795 m (SO – 01)**.

Účastníci stavebného konania v zmysle § 51 ods. 2 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia na Obecnom úrade – stavebný úrad, so sídlom Školská 32, 900 33 Marianka v stránkových dňoch (pondelok 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, streda 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00) inak nebude na ne prihliadnuté.

Žiadosť a ku nej patriace doklady sa nachádzajú na Obecnom úrade – stavebný úrad so sídlom Školská 32, 900 33 Marianka, kde možno námietky uplatniť a nahliadnuť do podkladov v stránkových dňoch (pondelok 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, streda 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00) inak nebude na ne prihliadnuté.

Zuzana Iváková
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli obce Marianka.

Vyvesené:

Zvesené:

Pečiatka a podpis:

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Ing. Ján Draškovič, Pod Rovnicami 710/3, 841 05 Bratislava
2. Ing. Roman Bahník, Bystrická 1008/66, 900 33 Marianka - zastúpenie
3. Ing. Róbert Kaštiak
4. Ing. Andrea Kaštiaková
5. Peter Nathaniel
6. Ing. Richard Rosipal
7. Martina Rosipalová
8. Ing. Miroslav Sprušanský
9. Ing. Renata Sprušanská
10. Ladislav takáč
11. Jirina Takáčová
12. Ing. Dušan Paulovič
13. MUDr. Oľga Paulovičová
14. Ing. Boris Demitrovič
15. Ing. Monika Demitrovičová
16. Magdaléna Samková
17. Ing. Boris Lindtner
18. Ing. Alena Lindtnerová
19. Ing. Vladimír Merschitz
20. MUDr. Maroš Straka
21. MUDr. Jana Straková
22. Mgr. art. Mária Sládečková
23. Ing. Roman Sládeček
24. Ing. Peter Hromádka
25. Ing. Zdenka Hromádková CSc.
26. Ing. Peter Marciš
27. Ing. Lýdia Marcišová
28. Boris Mikuš
29. Peter Jagnešák
30. Jana Jagnešáková
31. Katarína karelová
32. Ján Onduško
33. Iveta Ondušková
34. Ing. Ivo kovačič
35. RNDr. Zuzana Kovačičová
36. Mgr. Peter Kolesár
37. Ing. Mgr. Miriam Kolesárová
38. Bc. Erik Višňovský
39. Ing. Monika Dudášová
40. Roman Ulík
41. Danka Ulíková
42. Ing. Pavol Lím
43. Janka Límová
44. Ing. Peter Remeník
45. Ing. Ivan Mikuš PhD.
46. Mgr. Rastislav Kočan
47. Ing. Silvia Kočanová
48. Valéria Fodorová
49. Mária Siváková
50. Andrej Kulíček
51. Tomáš Thalmeiner
52. Zuzana Thalmeiner
53. Tomáš Holíčka

- 54. Ing. Branislav Orlický
- 55. František Thalmeiner
- 56. Danka Thalmeiner
- 57. Pavol Kompiš
- 58. Ing. Ján Draškovič
- 59. Ing. Danuša Miškovičová
- 60. Oliver fodor
- 61. Veronika Fodorová
- 62. Iyer Henrieta
- 63. Lúcia Zajarná
- 64. JUDr. Marek Michaláč
- 65. JUDr. Vanesa Sandtnerová
- 66. Ján Deset
- 67. Mgr. Filipm Križan
- 68. Ing. arch. Viktor Čičaj
- 69. Simona Haraslínová
- 70. Ing. Anton Jašica
- 71. Mgr. Ľubica jašicová
- 72. ZP-Ing. Roman Bahník, Bystrická 1008/66, 900 33 Marianka

Rozdeľovník:

- 73. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana prírody a krajiny), Záhorácka 60/A, 901 01 Malacky
- 74. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
- 75. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- 76. Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
- 77. SPP - distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 78. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 79. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
- 80. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky

81. CO: Spisový materiál

Vybavuje: Ing. Vojtech Bajkay

Obecný úrad Marianka – stavebný úrad
so sídlom Školská 32, 900 33 Marianka
email: vojtech.bajkay@marianka.sk