



LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Ozn.	Účel miestnosti	Prostredie
1.01	VSTUP, SCHODY	NZA.1.6-II
1.02	ŠATŇA ZAMESTNAN.	NZA.1.6-II
1.03	HYGIENA ZAM.	Z 0,1,2
1.04	VARŇA	NZA.1.6-II
1.05	KANCELÁRIA VEDÚC.	NZA.1.6-II
1.06a	KOMUNIKÁCIA	NZA.1.6-II
1.06b	SKLAD	NZA.1.6-II
1.06c	PRÍPRAVA	NZA.1.6-II
1.06d	KOMUNIKÁCIA	NZA.1.6-II
1.06e	SKLAD	NZA.1.6-II
1.06f	VÝLEVKA	NZA.1.6-II
1.07	VÝDAJ JEDÁL	NZA.1.6-II
1.08	JEDÁLEŇ	NZA.1.6-II
1.10	CHODBA	NZA.1.6-II
1.11	WC MŠ	NZA.1.6-II
1.12	KOMUNIKÁCIA	NZA.1.6-II

POZNÁMKY :

- ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ KÁBLAMI CYKY V SÚSTAVE TN-S VEDENÝCH V DRÁŽKE POD OMIETKOU
- PRÍSTROJE OSADIŤ V INŠT.KRABICI PO OMIETKOU
- PRÍVODY OD VYPÍNAČA K ZARIADENIAM VIESŤ ŠNÚROU H07RN-F VEDENOU V CHR.FXP POD OMIETKOU

LEGENDA PRÍSTROJOV :

- zásuvka 230V+dvojrámeček, 774396+774452, IP20, (Legrand Valena)
- zásuvka 230V, 774221+774450, IP44, (Legrand Valena)
- zásuvka 400V/16A, IZS 1653, IP44, (SEZ D.Kubín)
- spínač vačkový 3-pól.,nást. S16JPD 1103 A6, IP65 (SEZ Krompachy)
- núdzové STOP tlačítko, GW 42201, IP55 (Gewiss S.P.A.)

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :
a/ v prevádzke - krytmi,izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu
b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom
Prostredie : NZA.1.6.-II vnútorné s trvalou reguláciou
v sprche sú zóny Z 0,1,2 podľa STN 33 2000-7-701

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

DANENA A	INVESTOR OBEC MARIANKA
B	STAVBA REKONŠTRUKCIA OBECNEJ ŠKOLY V MARIANKE - - ROZŠÍRENIE KAPACÍT V MATERSKEJ ŠKOLE
C	OBJEKT ELEKTROINŠTALÁCIA
NAVRIHU AUTOR	PROJEKTANT HALFAR
PROJEKTANT HALFAR	OBEC: MARIANKA ULICA NÁMESTIE 4.APRÍLA ČÍSLO: 16
VYPRACOVAL HALFAR	VÝKRES: PAR. ČÍSLO: KN 4/1
POCET A4 4	ČASŤ DOKUMENTÁCIE: ZÁSUVKOVÉ OBVODY A TECHNOLÓGIA
MIERKA 1:50 DÁTUM 06/2020	OBSAH VÝKRESU: Pôdorys 1.NP Č. v. 02