

LEGENDA:

- KANALIZAČNÉ POTRUBIE
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULÁCIA TÚV
- ROZVOD PLYNU

WC	ZÁVESNÁ ZÁCHODOVÁ MISA, PREDSTENOVÝ SYSTÉM
U	UMYVADLO SO STOJÁNKOVOU BATÉRIOU, ZÁPACHOVÝ UZÁVER, 2xT67
S	SPRCHOVÝ KÚT, ZÁPACHOVÝ UZÁVER, SPRCHOVÁ BATÉRIA
EO	elektrický zásobníkový ohrievač TÚV
VL	VÝLEVKA
14	ZARIADENIA DEFINOVANÉ V TECHNOLÓGII KUCHYNE

TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBÍ:

hrúbka izolácie s tepelnou vodivosťou 0,035 W $m^{-1}K^{-1}$

STUDENÁ VODA: hrúbka izolácie 13 mm

TEPLÁ VODA:
- DN 20 (26x3).....hrúbka izolácie 20mm
- DN 25 (32x3).....hrúbka izolácie 30mm
- DN 32 (40x3,5).....hrúbka izolácie 30mm
- DN 40 (50x4).....hrúbka izolácie 40mm
- DN 50 (63x4,5).....hrúbka izolácie 50mm

± 0,000 = PODLAHA PRÍZEMIA EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

VAN JARINA ARCHITECTURE & DESIGN Čajakova 15, Bratislava		REVÍZIA : REVISION : -	ČÍSLO VÝKRESU : DRAW. NUMBER : 03
STAVBA: PROJECT : **Rekonštrukcia obecnej školy v Marianke - rozšírenie kapacít kuchyne** p.č. 4/1 námestie 4.apríla, Marianka	PROFESIA: SPECIALIST: ZDRAVOTECHNIKA		
	INVESTOR : DEVELOPER : Obec Marianka	NÁZOV VÝKRESU : DRAWING TITLE : **Rezy vodovodu a kanalizácie**	
	AUTOR PROJEKTU : AUTHORISED : Martin Kubovský		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : CHECKED : Darina Antalová		
	VYPRACOVAL : DRAWN : Darina Antalová		
STUPEŇ : ISSUE STATUS : REALIZAČNÝ PROJEKT		MIERKA : SCALE : 1:50	DÁTUM : DATE : 26/05 2020
SPRACOVANÉ V PROGRAME : MADE IN PROGRAM : ALLPLAN 2008.0c, licence E, C610101548_001, C610101548_002, C610101548_003.			

Allplan 2019